

Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta n.18/18 del 17/09/2018

Gara per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del Data Center ECMWF attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna e della fornitura delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del Data Center: esclusione del concorrente n°4 del Lotto 1.

CUP: E34B18000000005

CIG Lotto 1: 7475400F37; Lotto 2: 7475462265; Lotto 3: 7475468757

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la lex specialis di gara;

VISTI i verbali di gara nn°9/10/12, relativi alle sedute della Commissione Giudicatrice del 29 Agosto 2018, del 04 e 13 Settembre 2018;

premessi che:

-la nominata Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 10 luglio 2018, nell'esaminare la documentazione contenuta nella busta B del concorrente n°4 costituendo RTI: STRABAG S.p.A. -Mandatario-, ALPIQ INTEC ITALIA S.p.A. -Mandante- e STRABAG AG -Mandante-, nella seduta riservata del 29 agosto 2018 rilevava che *"Dalla lettura della relazione 1.1 relativa Organizzazione generale nell'esecuzione dei lavori e del cantiere con cui il concorrente intende condurre la commessa dall'aggiudicazione al collaudo si è evidenziato che nell'offerta tecnica sono presenti alcune proposte tecnico-costruttive che fanno riferimento alla prefabbricazione di alcuni elementi costruttivi"*;

-in relazione a tali proposte tecnico-costruttive, nella seduta riservata del 4 settembre 2018, la Commissione Giudicatrice riteneva necessario, anche al fine di una compiuta istruttoria, formulare una richiesta di parere al RUP Regione Emilia-Romagna, Ing. Stefano Isler;

-acquisito in data 07 settembre 2018 il suddetto parere e preso atto dello stesso nella seduta riservata del 13 settembre, la Commissione deliberava di proporre alla Stazione Appaltante *"l'esclusione del costituendo RTI: STRABAG S.p.A. – Mandatario, ALPIQ INTEC ITALIA S.p.A. – Mandante e STRABAG AG – Mandante dalle successive fasi di gara, per i motivi di seguito riportati:*

- *Le soluzioni costruttive e cantieristiche offerte fanno riferimento a proposte tecniche che*



costituiscono una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo a base di gara. Ciò in merito a quanto riportato nella relazione 1.1 e nell'allegato 2 (layout di cantiere). In diversi passaggi di tali documenti si fa riferimento alla proposta di utilizzare soluzioni prefabbricate per la realizzazione dei tunnel, del vano scala interrato e delle pareti dei box delle botti B1, B2 e B3. Come anche riportato nel parere dell'Ing. Isler, il progetto esecutivo dell'opera non lascia dubbi sulla realizzazione attraverso la tecnica dei getti di elementi in conglomerato cementizio armato in opera, senza alcun ricorso a soluzioni di prefabbricazione, totale o parziale, fatto salvo per l'utilizzo di elementi di solaio a tegolo TT per le coperture dei box all'interno delle botti B2 e B3. Ciò risulta chiaramente dalle tavole allegate al progetto esecutivo, dal computo metrico delle opere architettoniche e strutturali, nonché dalla relazione di calcolo strutturale. Inoltre, il detto costituendo RTI propone la sostituzione di tale soluzione di solaio con una diversa (solai alveolari) che hanno caratteristiche molto differenti rispetto agli elementi inseriti nel progetto esecutivo. D'altra parte si rileva come il progetto esecutivo sia chiaramente imperniato sull'adozione di strutture di calcestruzzo armato gettato in opera, in relazione alla resistenza che esse garantiscono anche in merito ai pericoli da incendio, mentre il RTI offerente non specifica o non dettaglia quale sia il comportamento delle soluzioni costruttive offerte in riferimento alla resistenza REI.

- *Le soluzioni costituenti l'offerta del RTI costituendo tra STRABAG S.p.A., ALPIQ INTEC ITALIA S.p.A. e STRABAG AG, di cui si propone l'esclusione dalle successive fasi di gara, non possono essere ritenute migliori al progetto poiché costituiscono una variante sostanziale che richiede una nuova procedura di autorizzazione sismica, ai sensi della L.R. 25/11/2002 n. 31, in quanto comportano "variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità". D'altra parte, il costituendo RTI non allega nessun calcolo o modellazione numerica tesa a dimostrare come, invece, il comportamento degli elementi e delle soluzioni proposte non modifichino tali condizioni in maniera significativa, come richiesto dalla D.G.R. 2272/2016, Allegato 2, paragrafo 2 e come si evince dall'allegato parere, redatto dal RUP Regionale, Ing. Stefano Isler con il contributo degli esperti della regione ER in materia di costruzioni in zona sismica.*
- *Infine, si rileva come la richiesta di nuova autorizzazione sismica comporterebbe una variazione del cronoprogramma complessivo dell'opera, con un aggravio dei tempi non compatibile con la tempistica posta a base di gara in conformità alle esigenze della Committenza".*

VISTI l'art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA l'attestazione circa la correttezza e la regolarità formale dei lavori sinora svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile della procedura di gara Ing. Roberto Pirazzi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

CON IL PRESENTE ATTO DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati:

- di prendere atto e approvare le risultanze dei verbali nn°9/10/12 della Commissione Giudicatrice allegati agli atti;



- di escludere dalla procedura in oggetto il seguente concorrente, confermando il contenuto dei verbali predetti: concorrente n°4 costituendo RTI STRABAG S.p.A. - Mandataria-, ALPIQ INTEC ITALIA S.p.A. -Mandante- e STRABAG AG -Mandante-;
- di autorizzare gli uffici competenti a pubblicare sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della suddetta procedura di gara, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare gli uffici competenti a comunicare al concorrente, a mezzo pec, il presente provvedimento di esclusione e l'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo della Stazione Appaltante;
- di dare atto che la persona di contatto cui rivolgersi per prendere visione degli atti della procedura è il Responsabile della Procedura di Gara, Ing. Roberto Pirazzi, presso Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., Piazza Costituzione n°5/c, Bologna;
- di dare atto che, dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo n. 104/2010) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

F.to Il Segretario

Paola Menghi



F.to La Presidente

Antonella Ricci

